

## АКТ ПРИЕМКИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(наименование системы, установки, объекта)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе представителей:

заказчика \_\_\_\_\_  
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

генерального подрядчика \_\_\_\_\_  
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

субподрядных монтажных организаций \_\_\_\_\_  
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

эксплуатационной организации \_\_\_\_\_  
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

генерального проектировщика \_\_\_\_\_  
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

органов государственного санитарного надзора \_\_\_\_\_  
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

органов государственного пожарного надзора \_\_\_\_\_  
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

других заинтересованных органов надзора и организаций \_\_\_\_\_  
(наименование организации,  
\_\_\_\_\_  
должность, фамилия, и.о.)

провела проверку и приемку \_\_\_\_\_  
(наименование систем водоснабжения установки, объекта)

на эффект действия и установила:

1 Установленное оборудование \_\_\_\_\_  
(наименование установки, объекта)

и монтаж внутренних систем соответствуют проектной документации.

2 Системы испытаны гидравлическим давлением на \_\_\_\_\_ МПа, акты \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

3 При испытании на эффект действия внутренних систем водопровода установлено, что холодная и горячая вода поступала нормально во все водозаборные точки (смесители, краны), отсутствовали течи в трубопроводах и утечки воды через смесители, краны и смывные устройства.

4 Счетчики холодной и горячей воды переданы эксплуатационной организации.

Решение комиссии

На основании произведенного осмотра и испытаний представленных к сдаче внутренняя система хозяйственно-противопожарного и горячего водоснабжения принята в наладку, в эксплуатацию (лишнее исключить).

Подписи:

Сдали

Приняли

представители генерального подрядчика и  
субподрядных организаций:

представители заказчика

[www.genlayn.ru](http://www.genlayn.ru)

[www.genlayn.ru](http://www.genlayn.ru)