

---

(Наименование организации)

Адрес: \_\_\_\_\_

# ЖУРНАЛ

## ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

№ \_\_\_\_\_

Начат « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Окончен « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Содержание журнала

| Номер раздела журнала | Наименование раздела журнала   | Страница начала раздела |
|-----------------------|--|-------------------------|
| I.                    | Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах.<br>п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ   |                         |
| II.                   | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.<br>п.30 Правил противопожарного режима в РФ   |                         |
| III.                  | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре.<br>п.42 Правил противопожарного режима в РФ |                         |
| IV.                   | Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений.<br>п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ   |                         |
| V.                    | Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения.<br>п.43 Правил противопожарного режима в РФ   |                         |
| VI.                   | Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки).<br>п.43, п.50 Правил противопожарного режима в РФ  |                         |
| VII.                  | Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.<br>п.50 Правил противопожарного режима в РФ  |                         |
| VIII.                 | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов.<br>п.52 Правил противопожарного режима в РФ   |                         |
| IX.                   | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.<br>Автоматическая установка пожаротушения.<br>п.54 Правил противопожарного режима в РФ   |                         |
| X.                    | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.<br>Автоматическая установка пожарной сигнализации.<br>п.54 Правил противопожарного режима в РФ   |                         |

| Номер раздела журнала | Наименование раздела журнала  | Страница начала раздела |
|-----------------------|---|-------------------------|
| XI.                   | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.<br>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.<br>п.54 Правил противопожарного режима в РФ |                         |
| XII.                  | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.<br>Системы противодымной вентиляции.<br>п.54 Правил противопожарного режима в РФ                            |                         |
| XIII.                 | Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей.<br>п.60 Правил противопожарного режима в РФ   |                         |
| XIV.                  | Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки).<br>п.13, п.95 Правил противопожарного режима в РФ  |                         |
| XV.                   | Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности.<br>п.412 Правил противопожарного режима в РФ                                      |                         |





### Периодичность проведения проверок в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ

1. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах - не реже 1 раза в 5 лет (п.17 «б» Правил);
2. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности - 1 раз в год (п.30 Правил);
3. Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре – периодичность определяется в соответствии с технической документацией изготовителя (п.42 Правил);
4. Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений - помещениях категорий А и Б - не реже 1 раза в квартал; категорий В1-В4 - не реже 1 раза в полугодие; других категорий - не реже 1 раза в год (п.43, п.124 Правил);
5. Проверка водоотдачи наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения - не реже 2 раз в год (весной и осенью) (п.48 Правил);
6. Перекатка пожарных рукавов - не реже 1 раза в год (п.50 Правил);
7. Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств - не реже 2 раз в год (п.52 Правил);
8. Проверка работоспособности основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов - ежемесячно (п.52 Правил);
9. АУПС, АУПТ, СОУЭ, противодымная вентиляция – в соответствии с регламентом технического обслуживания, выполненного с учетом инструкции изготовителя на технические средства (п.54 Правил);
10. Сроки перезарядки и освидетельствования огнетушителей - в соответствии паспортом огнетушителя (п.60 Правил);
11. Проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности - 1 раз в год (п.412 Правил);
12. Проверка состояния огнезащитного покрытия - в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (п.13 Правил).

В настоящем журнале прошнуровано, пронумеровано и опечатано 48 (сорок восемь) страниц.

Руководитель (должность)

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

М.П.