

Per № _____

Экземпляр № _____

ЖУРНАЛ
учета осмотров и испытаний
переносного электрооборудования
танкера _____
(название судна)

Начат: «_____» _____ 20 __ г.

Окончен: «_____» _____ 20 __ г.

Правила ведения журнала

1. Журнал является основным отчетным документом для предъявления в соответствии с требованиями Правил по охране труда на судах морского и речного флота, введенных Приказом Минтруда России от 05.06.2014 N 367н, и ведется по единой форме на всех судах.

2. Журнал ведется электромехаником (другим лицом, назначенным Капитаном) судна. Все записи в журнале должны производиться только чернилами или шариковой ручкой и должны быть аккуратными и четкими. Необходимые исправления должны закрепляться подписью лица, ответственного за ведение журнала.

3. Журнал хранится на судне в течение всего срока его службы. Лицо, назначенное Капитаном, несет ответственность за полноту и правильность заносимых записей, а также за сохранность журнала

4. Необходимое количество страниц журнала набирается в зависимости от количества используемого переносного электрооборудования.

5. Использование переносного электрооборудования (ручной электроинструмент, средства малой механизации, электропаяльники, трюмные люстры, бытовые и другие переносные электроприборы) напряжением от 42 В до 220 В допускается, если на судне выполнены конструктивные средства защиты (имеется надежное заземление в подключаемых эл. розетках).

6. Внесению в журнал подлежат:

А) Судовые бытовые электроприборы (каютные вентиляторы, настольные каютные и штурманские светильники, переносные вентиляторы, пылесосы, бытовые холодильники, электроутюги и т.п., за исключением эл. чайников и других эл. приборов с пластиковым корпусом.

Б) Трюмные и лоцманские люстры

В) Переносные светильники напряжения 42 В и выше

Г) Держатели электродов электросварочного оборудования

Д) Электропаяльники, электротигели

Е) Средства малой механизации (электродрели, электрорезак, отрезные эл. машинки, эл. лобзики, эл. гравёры, электропилы и др. эл. инструмент.)

Ж) Переносные электронасосы

З) Переносные преобразователи, трансформаторы и т.п.

И) Переносные пульты управления

6. Измерения сопротивления изоляции (Риз) производятся мегомметром или омметром ответственным лицом в соответствии с техническими данными оборудования не реже 1 раза в месяц. Ручные электрические машины, электрический инструмент, ручные светильники и вспомогательное электрооборудование к ним подвергаются испытанию не реже 1 раза в 6 месяцев.

7. Каждое переносное электрооборудование должно иметь свой порядковый номер в своей группе наименования (например, маркировка утюга – А-2, паяльника – Д-1, погружной насос – Ж-1).

8. На каждое переносное электрооборудование заводится отдельный лист приведенной формы. Запрещается в разделе замера Риз записывать слова «норма», «исправно», необходимо записывать конкретную величину Риз.

9. В журнале записываются случаи недопустимого падения сопротивления изоляции, причины, краткое описание восстановительных работ.

10. Контроль за ведением журнала со стороны Общества осуществляют суперинтенданты, капитаны-наставники и специалисты отдела производственной безопасности (указанные лица, а также капитан и старший механик имеют право заносить записи в разделы «Замечания проверяющих лиц»).

11. При смене на судне электромехаников сдающий дела обязан заполнить журнал по день сдачи. Передача журнала оформляется записями в соответствующем разделе «Ответственные за ведение журнала».

(наименование переносного электрооборудования, его судовой номер, штатное место размещения на судне)

Техническая характеристика

(рабочее напряжение, мощность в кВт)

Сопротивление изоляции, МОм

Год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Подпись												
Подпись												
Подпись												
Подпись												
Подпись												
Подпись												
Подпись												

**Работы по восстановлению недопустимого падения сопротивления изоляции, причин их вызвавших.
Испытания переносного электрооборудования.**

Дата	Наименование выполненных работ	Исполнитель

**Работы по восстановлению недопустимого падения сопротивления изоляции, причин их вызвавших.
Испытания переносного электрооборудования.**

Дата	Наименование выполненных работ	Исполнитель

В настоящем журнале прошнуровано, пронумеровано
и опечатано 64 (шестьдесят четыре) страницы.

Руководитель (должность)

Ф.И.О.: _____

Подпись _____

«__» _____ 20 __ г.

М.П.