

Утвержден и введен в действие
Приказом Ростехрегулирования
от 31 марта 2010 г. N 43-ст

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛИФТЫ

ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИФТОВ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Lifts. Rules and methods of the appraisal
of lifts conformity before putting in service

ГОСТ Р 53782-2010

Список изменяющих документов
(в ред. [Изменения N 1](#), утв. Приказом
Росстандарта от 03.11.2010 N 342-ст,
[Изменения N 2](#), утв. Приказом
Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

Группа Ж22

ОКС 91.140.90;
ОКП 48 3600

Дата введения
14 октября 2010 года

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным [законом](#) от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - [ГОСТ Р 1.0-2004](#) "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

Сведения о стандарте

1. Разработан ООО Инженерный центр "НЕТЭЭЛ", Техническим комитетом по стандартизации ТК 209 "Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов".
2. Внесен ООО Инженерный центр "НЕТЭЭЛ", Техническим комитетом по стандартизации ТК 209 "Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов".
3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. N 43-ст.
4. Введен впервые.
5. В настоящем стандарте реализованы нормы технического [регламента](#) "О безопасности лифтов".

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной

системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с [Постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. N 782 "Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов".

Настоящий стандарт устанавливает правила и методы оценки соответствия смонтированных (модернизированных) на объектах лифтов перед вводом в эксплуатацию, порядок проведения технического освидетельствования лифтов, требования к оформлению результатов проверок, испытаний и измерений.

(в ред. [Изменения N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

Изменение N 2 в настоящий стандарт внесено в связи с принятием технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" [ТР ТС 011/2011](#), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 (далее - [ТР ТС 011/2011](#)).

(в ред. [Изменения N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

1. Область применения (раздел 1 в ред. [Изменения N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

Настоящий стандарт применяется при оценке соответствия требованиям [ТР ТС 011/2011](#) смонтированного или модернизированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию.

Настоящий стандарт распространяется на оценку соответствия:

- лифтов, имеющих сертификат соответствия требованиям [ТР ТС 011/2011](#);
- лифтов, изготовленных в период действия сертификатов соответствия, выданных до вступления в силу [ТР ТС 011/2011](#);
- лифтов после выполнения модернизации.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

[ГОСТ Р 51631-2008](#) (ЕН 81-70:2003). Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения

[ГОСТ Р 52382-2010](#) (ЕН 81-72:2003). Лифты пассажирские. Лифты для пожарных

Ссылка исключена с 20 апреля 2015 года. - [Изменение N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст.

[ГОСТ Р 52624-2006](#) (ЕН 81-71:2005). Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности

[ГОСТ Р 53387-2009](#) (ИСО/ТС 14798:2006). Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология

В настоящем стандарте применены термины по [ТР ТС 011/2011](#), [ГОСТ 16504](#), [ГОСТ Р 55969](#) и по [ГОСТ Р 53780](#), а также следующие термины с соответствующими определениями:
(в ред. [Изменения N 1](#), утв. Приказом Росстандарта от 03.11.2010 N 342-ст, [Изменения N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

3.1. Применимые требования безопасности: обязательные для выполнения требования [ТР ТС 011/2011](#), применяемые с учетом назначения лифта и условий его эксплуатации.
(в ред. [Изменения N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

3.2. Назначение лифта: указываемое в паспорте назначение лифта (например: грузовой, пассажирский и др.) с учетом специальных требований безопасности, установленных [пунктами 2 - 5](#) приложения 1 [ТР ТС 011/2011](#) (например: пассажирский, предназначенный для транспортировки пожарных во время пожара и др.).
(п. 3.2 введен [Изменением N 1](#), утв. Приказом Росстандарта от 03.11.2010 N 342-ст, в ред. [Изменения N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

3.3. Техническое освидетельствование (полное техническое освидетельствование): форма оценки соответствия лифта, смонтированного или модернизированного на объекте перед вводом в эксплуатацию, требованиям [ТР ТС 011/2011](#) и взаимосвязанных с ним стандартов.
(п. 3.3 введен [Изменением N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

3.4. Монтажная организация: специализированная организация, осуществляющая монтаж, пусконаладочные работы, модернизацию лифта квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответствии с документацией по монтажу и проектной документацией по установке лифта, а также принимающая декларацию о соответствии лифта требованиям [ТР ТС 011/2011](#).
(п. 3.4 введен [Изменением N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

3.5. Документация по монтажу: техническая документация, включающая в себя инструкцию по монтажу изготовителя и монтажный чертеж.
(п. 3.5 введен [Изменением N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

3.6. Взаимосвязанные с [ТР ТС 011/2011](#) стандарты: стандарты, включенные в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" ([ТР ТС 011/2011](#)).
(п. 3.6 введен [Изменением N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

3.7. Данные испытаний: регистрируемые при испытаниях значения характеристик свойств объекта и (или) условий испытаний, наработок, а также других параметров, являющихся исходными для последующей обработки.

[\[ГОСТ 16504-81\]](#)

(п. 3.7 введен [Изменением N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

3.8. Результат испытаний: оценка характеристик свойств объекта, установления соответствия объекта заданным требованиям по данным испытаний, результаты анализа качества функционирования объекта в процессе испытаний.

[\[ГОСТ 16504-81\]](#)

(п. 3.8 введен [Изменением N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

3.9. Технический контроль: проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям.

[\[ГОСТ 16504-81\]](#)

(п. 3.9 введен [Изменением N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

3.10. Измерительный контроль: контроль, осуществляемый с применением средств измерений.

[\[ГОСТ 16504-81\]](#)

(п. 3.10 введен [Изменением N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

3.11. Визуальный контроль: органолептический контроль, осуществляемый органами зрения.

[\[ГОСТ 16504-81\]](#)

(п. 3.11 введен [Изменением N 2](#), утв. Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

3.12. Квалифицированный персонал: работники, подтвердившие свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ.

[\[ГОСТ Р 55969-2014\]](#)

технического

Д

Акт
выявленных несоответствий лифта

" ____ " _____ 20__ г.

Мною, специалистом _____, проведены проверки, испытания и измерения лифта по ГОСТ Р 53782-2010.
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) _____.
Адрес установки лифта: г. _____,
ул. _____, д. _____, к. (с.) _____, п. _____.

При проведении проверок, испытаний и измерений лифта выявлены следующие невыполненные требования, установленные взаимосвязанными с [ТР ТС 011/2011](#) стандартами к лифту и к комплектности технической документации, контролируемые при проведении технического освидетельствования, дефекты, неисправности, несоответствия:

Таблица 1

Номер проверки, испытания (Приложение Ж)	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.3 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.4, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Н	Обозначение нормативного документа, номер пункта
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствия <*>	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
<*> Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер проверки, испытания (Приложение Ж)	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа, номер пункта

Рекомендуется выполнить корректирующие мероприятия по устранению дефектов, неисправностей, несоответствий, указанных в таблице 2 настоящего акта, до принятия декларации о соответствии.

Специалист испытательной лаборатории (центра)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Настоящий акт получил:
Представитель монтажной организации _____.

(подпись)

(ФИО)

Приложение Г
(рекомендуемое)

(Приложение Г в ред. [Изменения N 2](#), утв. Приказом
Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст)

Протокол
 проверки функционирования лифта
 " ____ " _____ 20__ г.

Мною, _____,
 _____ должность, наименование монтажной организации, ФИО
 проведена проверка функционирования лифта заводской (регистрационный)
 номер _____,
 установленного по адресу: _____,
 во всех режимах работы, предусмотренных руководством (инструкцией) по
 эксплуатации.

Номер проверки	Наименование режима, предусмотренного руководством (инструкцией) по эксплуатации	Функционирование (да/нет)

Результат проверки:

Лифт функционирует во всех режимах работы, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации.

 подпись, ФИО

М.П.

