

**АКТ**  
**приемки системы внутреннего водостока и выпусков из здания**

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора \_\_\_\_\_  
(организация, \_\_\_\_\_  
должность, Ф.И.О.) Технического надзора заказчика \_\_\_\_\_  
Генерального подрядчика \_\_\_\_\_  
Субподрядной (монтажной) \_\_\_\_\_  
организации \_\_\_\_\_  
Эксплуатационной организации \_\_\_\_\_

Произвели осмотр и приемку в эксплуатацию системы внутреннего водостока и выпуска из здания

---

---

и установили:

1. Устройство водостока соответствует проекту и СНиП 3.05.01-85.
2. При испытании внутренних водосточных сетей наполнением водой до уровня наивысшей водосточной воронки в течение 10 минут утечки воды не было. Сточные воды отводятся нормально.

На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленную к сдаче систему внутреннего водостока считать принятой и допущенной к эксплуатации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора \_\_\_\_\_  
(подписи, Ф.И.О.) Технадзора заказчика \_\_\_\_\_  
Генерального подрядчика \_\_\_\_\_  
М.П. Субподрядной (монтажной) \_\_\_\_\_  
организации \_\_\_\_\_  
Эксплуатационной организации \_\_\_\_\_

[www.genlayn.ru](http://www.genlayn.ru)