

Акт проверки надежности крепления крюков под люстры и светильники

" _____ " _____ 200 ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

технический надзор Заказчика _____

представитель Генподрядчика _____

и представитель монтажной организации _____

подписали настоящий акт о нижеследующем:

части жилого дома по адресу СМР: _____
предусмотренные проектом крюки под люстры и светильники установлены и проверены на прочность посредством подвешивания груза 50 кг весом. Проверенное соответствует ПУЭ и другим строительным нормам.

Технический надзор Заказчика _____ /
(подпись)

Представитель Генподрядчика _____ /
(подпись)

Представитель монтажной организации _____ /
(подпись)

www.genlayn.ru